


ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ



1. Αγωγός HDPE d32 (ή d20 σε περίπτωση ατομικής σύνδεσης και ανάλογα με τις οδηγίες της επιβλεψής).
2. Διέλιδα
3. Υδρομετρητής ή υφιστάμενος πολλαπλός διανομέας
4. Υδροληψία PE
5. Ειδικό εξάρτημα σέλας παροχής με προέκταση και κοπτικό
6. Αγωγός δικτύου ύδρευσης
7. Ηλεκτρομούφα
7. Ρακόρ
8. Συστολή Αμερικής ή μαστός ορειχάλκινης (σε περίπτωση σύνδεσης με πολλαπλό διανομέα)

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ		ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ	
ΕΡΓΟ		ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΚΡΟΤΑΝΤΑΛΟΥ	
ΘΕΣΗ		ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΟΤΑΝΤΑΛΟΥ	
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ		ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ	
ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ		Γ-8	
ΚΛΙΜΑΚΑ: -			
		ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ	Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΟΥ Δ.ΑΝΔΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΓΡΗΓΟΡΑΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Υ.		
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ	ΓΚΛΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πολιτικός Μηχανικός		
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ			