

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

ΡΕΤΣΙΝΙΟΔΟΞΟ ΤΥΠΟΥ SUCO 16A - 250V,50Hz
ΑΣΦΑΛ. ΣΠΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΧΗΣ

ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΕΤΣΙΝΙΟΔΟΞΟΥ (3Φ+ΟΥΔ+ΓΗ) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΠΙΘΕΣ ΚΑΤΑ ΙΕΣ 17 IEC 309-1 ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 16Α Η 32Α 380V ΣΠΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΧΗΣ

ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ ΡΕΤΣΙΝΙΟΔΟΞΟΣ 24V Η 42V 16Α ΚΑΤΑ ΙΕΣ 17, IEC 309-1

ΡΕΤΣΙΝΙΟΔΟΞΟΣ ΜΕ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ

ΡΕΤΣΙΝΙΟΔΟΞΟΣ FCU

ΡΕΤΣΙΝΙΟΔΟΞΟΣ UPS

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ "ΑΝΟΙΞΕ" "ΚΛΕΙΣΤΟΥ" "ΑΝΕ-ΡΕΣΕΤ" 10Α/250V

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ "ΑΝΟΙΞΕ" "ΚΛΕΙΣΤΟΥ" "ΑΝΕ-ΡΕΣΕΤ" 10Α/250V ΣΠΙΤΙΚΗΣ

ΑΝΙΧΝ ΚΙΝΗΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΟΣ ΑΝΕΧΗΤΙΚΗΣ

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ

ΧΕΙΡΟΣΤΑΤΗΡΑΣ AC UNIT ΣΠΙΤΟΚΟΣ (5x0,75mm2)

ΑΝΩΜΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΤΥΠΟΥ ΟΠΩΣ ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Τ# ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΕΡΗ ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ

ΘΕΣΗ ΛΗΨΗΣ TV – OTE – INTERNET

ΠΛΗΚΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟΣ)

ΤΠΟΠΙΝΑΚΑΣ (ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟΣ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΤΗΡΑΣ 3,00 KW

VAM – 1,2,3 & 4 (TECHNICAL DATA AS MARKED)

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ < 15 τ.μ. ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΤΟΥ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΕΝΑΚ

ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ WC Ο ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Ε

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ

- ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
- ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
- ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΣΙΟΜΗ ΜΕ ΣΟΒΑ
- ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ
- ΤΟΙΧΟΣ ΠΑΡΟΜΟΙΑΣ ΔΟΜΗΣ
- ΚΑΘΑΡΙΟΥΜΕΝΟ ΠΛΗΘΙΝΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ
- ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΑ
- ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΗΝΗΣ
- ΤΟΙΧΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΜΕ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ 5 ΕΚ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΘΥΡΑ
ΠΟΡΤΕΣ
ύψος τοιχοπ
ύψος εισόδ
πλάτος
πλάτος
ύψος
* ΤΑ ΥΨΗ ΠΑΡΑΠΟΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΘΜΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΣΤΑΘΜΕΣ
ΣΤΑΘΜΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ
ΣΤΑΘΜΗ ΜΠΕΤΟΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
1.00 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ
0.95 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

ΤΑ ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΕΞΑΡΤΩΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ.
ΤΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ +0.00 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΗ ΣΤΑΘΜΗ +19.57 ΤΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ Α
NOTUS 16 LINEAR LED SYSTEM ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ , BRIGHT

A1 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΗΚΟΣ 2294mm
A2 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΡΕΜΑΣΤΟ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 15 εκ. ΜΗΚΟΣ 1729mm
A3 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΗΚΟΣ 1164mm
A4 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΡΕΜΑΣΤΟ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 15 εκ. ΜΗΚΟΣ 116.4mm

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ Β
B PALIO 2 LINEAR LED SYSTEM ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΗΚΟΣ 1570mm 2x T8 LED LAMP, BRIGHT

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ Γ
Γ BRIGHT BACKLED PANEL 60x60 EK.

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ Δ
Δ SPOT PENDO 2 Q ECO S S LED ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΣΕ PAFA 1E ΑΠΟΣΤΑΣΗ 10 εκ. BRIGHT

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ Ε
E PENDO SQ 2 CEILING ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ BRIGHT

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ Ζ
Z MAX ARTUS S.S LED ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ BRIGHT

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ Η
H TERES M2 SQUARE ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ BRIGHT

ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΥ Η ΑΛΛΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ:	ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ
ΘΕΣΗ:	ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΑΥΡΙΟΥ - Δ.Δ.ΥΔΡΟΥΣΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:	ΧΑΤΖΗΜΠΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ

ΕΡΓΟ:
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΑΥΡΙΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΜΕΛΕΤΗ:
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ:
ΚΑΤΟΨΗ Α' ΟΡΟΦΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ (ΙΣΧΥΡΑ)

Η02

ΚΛΙΜΑΚΑ:	1:50
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:	ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021

ΕΛΕΓΧΟΣ	ΘΕΩΡΗΣΗ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ
		ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ ΑΡΙΘΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΕΕ 131.1.0.0.0